



ZEP ITALIA s.r.l.

Danasino Roberto  
Via A. Avogadro 8  
13856 Vigliano Biellese -BI-  
cell 3377232046  
tel./fax 015/510654  
roberto.danasino@zepeurope.com

Vigliano B.se -BI-

SPETTABILE  
Valbormida S.p.A.  
-Bubbio-

Alla cortese attenzione del Sig. Cordero

TIPO TORRE	Torre 1	Torre 2	Torre 3	Torre 1	Torre 2	Torre 3	
Data Prelievo	15/11/17	15/11/17	15/11/17	01/03/18	01/03/18	01/03/18	
pH	8,76	8,74	8,78	8,53	8,83	8,65	
Conducibilità microsm	1.228	1.532	1.771	286	1.616	1.542	
Durezza mg/lit CaCo <sup>3</sup>	340	240	210	120	140	230	
Alcalinità M	450	480	520	230	400	400	
<b>Reintegro</b>							
pH	7,24	7,12	7,42		7,46	7,31	
Conducibilità microsm	1.148	1.077	1.157		1.154	1.073	
Durezza mg/lit CaCo <sup>3</sup>	70	270	10		0	390	
Alcalinità M	440	280	320		280	290	
<b>Lettura contatore m<sup>3</sup></b>							

Note : 01/03/2018 : Torre 1 con addolcitore in rigenerazione. Controllare addolcitore Torre 3  
Par valore anomalo di durezza in uscita.